


ZAPISNIK br. G-18 075-Z

Izvršiloci: KRISTIAN PARAGO	Datum kontrolisanja: 01.07.2018
Br. predmeta:	Br. RN: 09/18
Vrsta kontrolisanja: ISPITIVANJE NA PRITISAK	
Napomena:	
PODACI O KLIJENTU	
Podnosilac zahteva: KEMMING D.O.O.	Adresa: NEGOTINSKA 3, UŽO BOČIN
Lice za kontakt: DUŠAN JOKIĆ	Tel/Fax:
PODACI O PREDMETU	
Predmet kontrolisanja: VRSLOVODNI KOTAO RHW 58 SA UTILIZATOROM + EKONOMAJZER	
Identifikacija: Broj Projekta 2332, Serijski Broj Kotla 825 (CETEL 825-00-00.00) Broj Utilizatora 826 (CETEL 826-00-00.00)	
Proizvođač opreme: KEMMING D.O.O.	
Lokacija opreme: NEGOTINSKA 3, UŽO BOČIN	
OPIS AKTIVNOSTI	
<p>IZVEŠENJE JE ISPITIVANJE HLADNIM VODENIM PRITISKOM UZ PRISUSTVO IMENOVANOG TELA. ISPITIVANJE JE IZVEŠENO ZA VRSLOVODNI KOTAO SA UTILIZATOROM I EKONOMAJZEROM ZAJEDNO I POSIBNO ISPITIVANJE HLADNIM VODENIM PRITISKOM ZA UTILIZATOR EKONOMAJZER.</p> <p>ISPITNI PRITISAK JE BIO $P_T = 36,4$ bar NA 30 MIN. ZA OBE JEDINICE. KORIŠĆEN JE MANDOMETAR IMENOVANOG TELA.</p> <p>ZA VREME TRAJANJA ISPITIVANJA NIJE DOŠLO DO PADA ISPITNOG PRITISKA, CURENJA NI TI DO PLASTIČNE DEFORMACIJE.</p> <p>NAKON ISPITIVANJA KOTAO SA UTILIZATOROM ĆE BITI ISPEĆENO NA 3 CELA ZBOG TRANSPORTA. (KOTAO BEZ UTILIZATORA PRVI PUT JE ISPITANO 27.04.2018 - ZAPISNIK G-18 035-E)</p> <p>NAKON MONTAŽE I UGRADNJE HVP ISPITIVANJE SE MORA POKOVITI UZ PRISUSTVO IMENOVANOG TELA.</p>	

Za klijenta:



Za TÜVRheinland InterCert d.o.o.

