

Саветник Рада - Агенција Помоћнија Војводине  
ДОБРО СРЕЗА  
РЕВИЗИЈУ ОДОБРЕНАТА  
10.69.  
6-X-61.  
НОВИ САД



Komisija za reviziju projekata Narodnog odbora sreza Novi Sad, posle pregleda na dan 6.X 1961. godine ~~projekta~~ glavnog projekta mašinski deo daljinskog grejanja TO N.Sad čiji je investitor "Elektrovojvodina" - Novi Sad, a koji je izradio "Energoinvest" - Sarajevo.

Projektant : Ingxtehn. Trlin Vlado  
, donosi

### R E Š E N J E

ODOCRAVA SE ~~projekat~~ glavni projekt MAŠINSKI DEO DALJINSKOG GREJANJA TO N.SAD čiji je investitor "ELEKTROVOJVODINA" NOVI SAD sa primedbama :

1. Projektovani uredjaj zadovoljava planirani kapacitet od 4,900.000 kcal/h, ali se na predviđeni višak kapaciteta od 2,450.000 kcal/h ne može računati kao na koristan efekat.
2. U nedostatku potpune situacije sa kotama terena prilikom izvodjenja prekontrolisati trasu daljinskih toplovoda u odnosu na saobraćajnice, staze i druge komunalije.
3. Precizirati način izolacije protivstrujnog izmenjivača toplove i ekspanzione posude.

### O b r a z l o ž e n j e

Projekat maš.deo daljinskog grejanja TO N.Sad čiji je investitor "Elektrovojvodina" - Novi Sad, a koji je izradio "Energoinvest" - Sarajevo pregledan je od strane ove Komisije te je odlučeno da se ~~projekat~~ ~~projekat~~ ~~projekat~~ predloženim izmenama i dopunama dobija tehnički ispravno rešenje.

S obzirom na izloženo, odlučeno je kao u dispozitivu.

Projekat je zaveden pod brojem 1069.

Projektni elaborat je overen u 4 prim. od kojih su sa originalnim rešenjem vraćeni ~~projektant~~ investitoru. Protiv ovog rešenja, a u smislu člana 222 ZUP-a nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku od 15 dana po prijemu rešenja Komisiji za reviziju projekata AP Vojvodine, putem ove Komisije.

Taksa po Tar.broju 1,6 i 49 ZOAT-a naplaćena je.



~~xxxxxxxxxxxxxx ZOAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

PREDSEDNIK KOMISIJE  
Ing. Sava Popović

*[Handwritten signature]*